

PRIME+ MULTI CONNECTION

RAFFRESCAMENTO

Comb.	Combinazioni		Potenza resa (kW)		Potenza resa sistema (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente assorbita (A) @230V			EER	SEER	Classe Energetica
	Unità A	Unità B	Unità A	Unit B	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max			
1:2	2,5	2,5	2,55	2,55	1,30	5,10	5,60	0,35	1,54	2,00	1,6	7,3	9,2	3,31	6,10	A++
	2,5	3,5	2,10	3,00	1,30	5,10	5,70	0,35	1,53	2,03	1,6	7,3	9,1	3,34	6,10	A++
	3,5	3,5	2,55	2,55	1,30	5,10	5,80	0,35	1,54	2,07	1,6	7,3	9,3	3,31	6,10	A++

RISCALDAMENTO

Comb.	Combinazioni		Potenza resa (kW)		Potenza resa sistema (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente assorbita (A) @230V			COP	SCOP	Classe Energetica
	Unità A	Unità B	Unità A	Unit B	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max			
1:2	2,5	2,5	2,90	2,90	1,70	5,80	6,40	0,42	1,56	2,25	2,0	7,7	10,3	3,71	4,00	A+
	2,5	3,5	2,40	3,40	1,80	5,80	6,50	0,43	1,56	2,28	2,0	7,6	10,2	3,72	4,00	A+
	3,5	3,5	2,90	2,90	1,90	5,80	6,60	0,45	1,55	2,30	2,1	7,6	10,3	3,74	4,00	A+